WEBINAR

Dimensionering och val av säkerhetsventiler

AGENDA

- Kort presentation av Ramén Valves & HEROSE
- Olika typer av säkerhetsventiler och säkerhetsanordningar
- Funktion och användning
- Juridiska krav
- HEROSE VALVIO Mjukvara för dimensionering och val av säkerhetsventiler
- Frågor och svar







CRYOGENIC

INDUSTRY

Safety valves – structure and function the simple way



Ralf Dankert-Paulsen ralf.dankert-paulsen@herose.com



Agenda

Classification of safety devices

Function by means of force balance

Definitions

Lift-pressure diagram / Charateristics

Legal framework

Testing of safety valves

Sizing of Safety Valves

Summary

Classification of safety devices





Function by means of force balance







Valve is open $F_S < F_P$

Valve is closed $F_S > F_P$

Definition of terms



Set pressure (test lab conditions)

Pressure to which the valve is set under <u>test bench conditions</u>. Setting pressure is the so-called audible opening, the exhaust outflow noise.

Set pressure (working conditions)

Specified pressure at which a safety valve starts to open under operating conditions. Start of lifting!

Opening pressure

Pressure at which the valve has reached the defined lift and can discharge under full power.

Closing pressure

Pressure at which the valve disc closes again after opening, Lift=0

Lift

Way the valve disc (cone) is lifted off the seat.

Lift-pressure diagram





Vessel pressure (%)



Charateristics



The design of disc and seat is significantly influencing the function and lifting behavior of the safety valve.

Legal framework

Safety valves must be dimensioned and adjusted in such a way that the maximum permitted working pressure of the vessel is not exceeded by more than 10%.

• According to:

- 1. DIN EN ISO 4126-1
- 2. AD-2000 A-2
- 3. ASME Code Sec. I, IV oder VIII
- 4. API 520





Opening and closing pressure



	Opening pressure		Closing pressure		
	Steam / gases	Liquids	Steam / gases	Liquids	
DIN EN ISO 4126-1 /	10 %	10 %	15 %	20 %	
DIN EN13648-1				/ /	
AD 2000-A2	5 % oder 10 %	10 %	10 %	20 %	

Lift-pressure diagram





Vessel pressure (%)



Testing of safety valves

- Durability: acc. to DIN EN 12266-1/2
- Set pressure: first audible opening
- Functional testing: Popping of the valve
- Seat tightness: acc. to API 527
- Oil and grease free (for cryogenic safety valves)



Werkstoffdo	kumenta	Prüfung von Sich tion / Material de	n certificate nerheitsventil ocumentatio	en en gemäß/E acc. to	EN 10204 – 3.1	
Auftraggeber I Customer	Linde AG / S	Seitnerstr. 70 / 82049	Pullach	Zertific Certific	kats-Nr. 2984 ate No.	
Bestell-Nr. 8143 Order-No.	86572	Datum 08.05. Date	08 HEROSE-H	Kom-Nr. 47348 Ref-No.	3 Pos. 10 Item	
Art-Nr. Part. No.	Menge Quantity	VdTUEV- Bauteilprüf-Nr. VdTUEV- Type-test approval No.	K _{dr} / α _w / Coefficient	Ausflussziffer t of discharge	DGRL 97/23/EG PED 97/23/EC	
06388.1006.0800	1	02-780	0,58	se 🕨 Liquids	(E 0045	
Anlüftung Lifting device		PN	DN	A _o [mm²] EngstStröm. ø Flow area	Ansprechdruck Set pressure	
a = nicht anlüftbar, gasdicht / not liftable, gastight b = anlüftbar, offen / liftable, open c = anlüftbar, gaedicht / littable, gastight Å		40 Ei	htritt Austri Outle	itt et 87	25.0	
Beschreibung / Description Festigkeit des Gehäuses mit Wasser 1.5 x PN			Bemerkung / Remark			
Bes	chreibung / C	escription		Bemerkung / Re	mark	
Festigkeit des Gehäuses mit Wasser 1,5 x PN Rody strennth test with water 1,5 x PN			Test P10 gemä	Test P10 gemäß / acc. to DIN EN 12266-1		
Funktionsfähigkeit Functional test			Test F20 gemä	Test F20 gemäß / acc. to DIN EN 12266-2		
Dichtheitstest des Abschlusses			Test gemäß / a	Test gemäß / acc. to HEROSE QMVA 10-006		
öl, und fattfrai für S	auerstoff ervice		entspr./ in acc.LS141-74-S2 Sauberkeitsbereich S2 Functional test and leakage test acc. LS031-3XX on each valv were performed without any faults Die Prüfung der Funktion und Dichtheit nach LS031-3XX erga kein Mängel			
cleaned for oxygen s	Die Einstellung erfolgte mit: The setting was done with:		Wasser	Dampf Steam		
Die Einstellung er The setting was do	folgte mit: one with:	Air	Water			
Die Einstellung er The setting was do	rfolgte mit: one with:	Umgebungste Ambient tempe	Water mperatur [°C] rature	Temp.[°C]		
Die Einstellung er The setting was do Plombe ge seal marke	folgte mit: one with: ekennzeichn id with	Air Umgebungste Ambient tempe tet mit	Water mperatur [°C] rature Gehäus body ma	Temp.[°C] se gekennzeichnet arked with	mit	
Die Einstellung er The setting was do Plombe ge seal marke Ergebnis der P Die oben genannten I Die above meinoed b	rfolgte mit: ne with: ekennzeichr d with Prüfungen wun ssts were carrie	Air Umgebungste Ambient tempe et mit / Results of the ins fen an jeder Armatur durch d out on each valve. No faul d out on each valve. No faul	Water mperatur [°C] rature Gehäus body ma poections ngeführt. Es wurder is were observed.	Temp.[°C] se gekennzeichnet arked with n keine Mängel festgeste	mit	
Die Einstellung ein The setting was de Plombe ge seal marke Ergebnis der P Die oben genannte h The above mentoned t Anlagen / Enclos	rfolgte mit: me with: ekennzeichn d with Prüfungen wun ssts were carrie ures: 2	Air Umgebungste Ambient tempe et mit / Results of the ins Jen an jeder Armatur durch d out on each valve. No faul	Water mperatur [°C] rature Gehäus body ma poctions ngeführt. Es wurder ts were observed.	Temp.[°C] se gekennzeichnet arked with n keine Mängel festgeste	mit slit.	
Die Einstellung er The setting was de Piombe gesammer Seal marke Ergebnis der P Die oben genamten he above mentene f Anlagen / Enclos Bad Oldesloe ,	rifolgte mit: akennzeichn d with Prüfungen wun ests were carrie ures: 2 29.05.08	Air Umgebungste Ambient tempe et mit / Results of the ins is na pider Amatur durci d out on each valve. No faul Werkssachvers	Water mperatur [°C] Gehäus body ma pections ngeführt. Es wurder ts were observed. tändiger / Work	Temp.["C] se gekennzeichnet arked with n keine Mängel festgest sk inspector	mit sit.	



Sizing of Safety Valves

- Determine the required mass / volume flow
 - What can happen to your equipment
 - trailer pump not stopping vacuum loss
 - external fire
 - pressure building regulator fail
 - fresh filled media not saturated
- Media
- Media state liquid / steam / gas

. . .

- Set pressure
- Back pressure constant / variable
- Temperature



VALVIO sizing software

- Convenient user guidance
- Realistic simulation
- Medium-appropriate sizing
- Standard-compliant sizing
- Free download

https://www.herose.com/eng/services/ valvio/index.php





Factors influencing the function



Inlet pressure drop

To ensure the function of the safety valve, the pressure drop in the inlet pipe of the safety valves should not exceed 3% of the set pressure.

Back pressure

Pressure at the outlet of a safety valve. Distinction between built up and superimposed backpressure.

Oversizing

Everytime a properly sized safety valve should be used.



- Everytime a properly sized safety valve should be used.
- Oversizing can lead to an unstable opening and closing behaviour of the safety valve.



- There are different types of safety devices
- Function of a safety valve is characterised by means of force balance
- Proportional, standard and full lift safety valves have different capacity and are suitable for different application
- Over-pressure and closing pressure differences
- Function of a safety valve influenced by inlet pressure drop, back pressure and oversizing



Thank you for your attention.

Vi ses på Processteknik!

Mötesplatsen för framtidens processindustri

 (\bullet)

18–20 oktober 2022 Svenska Mässan, Göteborg

process teknik

Ramén Valves & HEROSE

→ Monter C04:31



Ta del av hela HEROSE's sortiment av ventiler och säkerhetsventiler för bla. Vätgas, LNG/LBG, ånga & kvävgas.